

Захаровского района Рязанской области  
муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Захаровская средняя  
общеобразовательная школа №1»  
Захаровского района Рязанской области  
391740 с. Захарово Захаровского района  
Рязанской области  
Телефон, факс: (49153)51-390

06.05.2022

№ 84

Начальнику ТОУ  
Роспотребнадзора по  
Рязанской области в  
Старожиловском районе,  
Главному государственному  
Санитарному врачу по  
Старожиловскому, Пронскому,  
Михайловскому, Захаровскому  
районам Рязанской области  
Г.Ю.Семеновой  
директора МОУ «Захаровская  
СОШ № 1» Баженовой Н.Б.

**Ответ на представление № 65 от 13.04.2022г.**

Довожу до Вашего сведения:

- 1) Представление № 65 от 13.04.2022 г. МОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа № 1» получено и рассмотрено администрацией школы.
- 2) Приняты следующие меры по исполнению представления:

№ п\п	Конкретное описание выявленного нарушения	Что сделано	Примечание
1	Умывальные раковины в начальных классах не оборудованы подводкой горячей воды	Умывальные раковины в начальных классах будут оборудованы подводкой горячей воды в июле 2022г.	
2	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» плиточное покрытие полов с дефектами.	Плиточное покрытие на пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» будет отремонтировано в июле 2022г.	
3	В столовой МОУ «Захаровская СОШ № 1» на верхней части стен и потолке имеются признаки поражения грибком, в помещениях медкабинета на стенах и потолках покраска местами с трещинами отслоилась.	В столовой МОУ «Захаровская СОШ № 1» и в помещениях медкабинета в августе 2022 года будет проведен косметический ремонт.	
4	В спортзале МОУ «Захаровская СОШ № 1» часть матов (5 шт.) порвано.	Летом 2022г. будут приобретены новые маты в спортзал МОУ «Захаровская СОШ № 1».	
5	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» между двух	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» столы расставлены в соответствии с п.2.5. СанПиН 2.3\2.4.3590-20	

	разделочных столов для сырых продуктов расположен разделочный стол для готовых продуктов.		
6	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся совместно.	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся раздельно.	
7	На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ № 1» проба питьевой воды, отобранная 30.03.2022г. из водопроводного крана пищеблока не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21	Администрация школы направила претензию директору МПК «ЖКХ» Захаровское» Бабаяну С.К. (исх. № 83 от 04.05.2022г.)	
8		Коротаевой Светлане Александровне, заместителю директора по ХЧ МОУ «Захаровская СОШ № 1», заведующему Сменовским филиалом Косичкиной И.Э. объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания. (Приказ № 50-к от 29.04.2022г.)	

Директор школы



Н.Б. Баженова